

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


Федеральное государственное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13, тел.(844-2) 37-26-74
fax.(844-2) 37-26-74

E-mail: cgsnvolga@tele-kom.ru, код ОКОНХ - 91531, код ОКПО - 01919834

«Утверждаю»

Главный врач (Заместитель Главного врача)
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Волгоградской области»


С. И. Романова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 661

от 05.04.12

о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства,
применения (использования) и реализации новых видов продукции; продукции, ввозимой на
территорию Российской Федерации

на основании заявления №721 от 28.02.2011 г. (рег. №4.1 - 5)

Заявитель: ООО «ВОЛМА»

Юридический адрес: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128. (Российская Федерация).

Заявленный вид продукции: Смеси сухие гипсовые: штукатурные – «Волма Слой», «Волма
Слой МН»; отделочные – «Волма Шов», «Волма Финиш»; монтажные – «Волма Монтаж»,
«Волма Монтаж Мороз».

Изготовленная в соответствии:

ТУ 5745-002-78667917-2005 с изм.1,2 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего».

Изготовитель: ООО «ВОЛМА»

400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128. (Российская Федерация).

Рассмотрены:

1. Документы:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.01.11г.
№ 1053460078022;
- копия ТУ 5745-002-78667917-2005 с изм.1,2 «Смеси сухие на основе гипсового
вяжущего»;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №34.12.01.000.М.001714.12.07 от
06.12.2007г. выданное Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области, на
изготовление строительных плит для сухой штукатурки стен, плит гипсовых

пазогребневых для перегородок, смесей сухих на основе гипсового вяжущего, грунтовок;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений, листов безопасности на исходное сырье;
- текст этикетки;
- акт отбора образцов (проб) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 28.02.2011 г.

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы:

- Протокол лабораторных исследований ИЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 721 от 24.03.2011 г.

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Профиль врачей экспертов соответствует предмету проведенной экспертизы. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Смеси сухие гипсовые: штукатурные – «Волма Слой», «Волма Слой МН»; отделочные – «Волма Шов», «Волма Финиш»; монтажные – «Волма Монтаж», «Волма Монтаж Мороз» изготовлены в соответствии с ТУ 5745-002-78667917-2005 с изм.1,2 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего».

В результате радиологических исследований смеси сухие гипсовые: «Волма Монтаж Мороз» показатель эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) – 15,1 Бк/кг (при норме 370 Бк/кг) и относится к 1-му классу материала, пригодного для использования в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Смеси сухие гипсовые: «Волма Монтаж» показатель эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) – 16,5 Бк/кг (при норме 370 Бк/кг) и относится к 1-му классу материала, пригодного для использования в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Смеси сухие гипсовые: «Волма шов» показатель эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) – 15,23 Бк/кг (при норме 370 Бк/кг) и относится к 1-му классу материала, пригодного для использования в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Смеси сухие гипсовые: «Волма Слой» показатель эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) – 16,35 Бк/кг (при норме 370 Бк/кг) и относится к 1-му классу материала, пригодного для использования в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Смеси сухие гипсовые: «Волма Слой МН» показатель эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) – 17,54 Бк/кг (при норме 370 Бк/кг) и относится к 1-му классу материала, пригодного для использования в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Смеси сухие гипсовые: «Волма Финиш» показатель эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) – 14,5 Бк/кг (при норме 370 Бк/кг) и относится к 1-му классу материала, пригодного для использования в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.

Область применения: для выполнения внутренних штукатурных работ ручным и механизированным способом различных поверхностей (бетонных, кирпичных, оштукатуренных), проведения шпаклевочных и грунтовочных работ, ремонта потолков и стен внутри помещений, монтажа ГКЛ, перегородок из плит гипсовых пазогребневых.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Производственные помещения, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Для защиты органов дыхания, рук и тела работающих следует использовать индивидуальные средства защиты. Хранение в крытых складских помещениях. Транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на соответствующем виде транспорта. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия-производителя, его юридический адрес, наименование продукции и её условное обозначение, область применения, подготовка основания, способ применения, дата изготовления, номер партии, упаковка – масса (кг), гарантийный срок хранения, обозначение ТУ.

Продукция: Смеси сухие гипсовые: штукатурные – «Волма Слой», «Волма Слой МН»; отделочные – «Волма Шов», «Волма Финиш»; монтажные – «Волма Монтаж», «Волма Монтаж Мороз»

соответствует:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299). Глава II, раздел 11.

Настоящее заключение выдано: ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» с целью: подтверждения соответствия продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2 данного заключения.

Экспертиза проведена:

Врачом отд. ОНКГ



Ю.А. Быхаловой