

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Свидетельство об аккредитации №8-АК от 26.02.2010г. действительно до 26.02.2015г.
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
Телефон, факс: (8442) 37-26-74, 37-06-38
ОКПО 01919834, ОГРН 1053443007287
ИНН/КПП 3443063870/344301001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН. RU.ЦОА.045 зарегистрирован
в Реестре Системы 30.06.2010г.
Действителен до 15.10.2013г
Зарегистрирован в Едином реестре
№ РОСС RU.0001.510266 30.06.10г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 721

от 24.03.2011г.

Наименование пробы (образца): Смеси сухие гипсовые штукатурные: «ВолмаСлой».
Пробы (образцы) направлены: отделение по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(наименование, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 28.02.2011г. 09.00 часов

Дата и время доставки пробы (образца): 28.02.2011г. 10.00 часов

Цель отбора Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299 (договор № 721 от 28.02.11г)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «ВОЛМА», 400019, Волгоград, ул. Крепильная, 128.
(наименование, юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): ООО «ВОЛМА», 400019, Волгоград, ул. Крепильная, 128.
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца):

Д – 721.1

Изготовитель ООО «ВОЛМА», 400019, Волгоград, ул. Крепильная, 128.
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т. п.))

Дата изготовления февраль 2011г.

Номер партии -

Объем партии (пробы) 6х5л Тара, упаковка бумажная упаковка

НД на методику отбора ТУ 5745-002-78667917-2005 с изм 1,2

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения соблюдены

Дополнительные сведения пробы отобраны сан. врачом Рыловой Е.Н.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола, сан. врач Родионова О.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Карчава С.К. (подпись, ФИО)

Общее количество страниц 2 . страница 1

М.п.

Данные результаты относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Дата поступления: 28.02.11г

Наименование образца: Смеси сухие гипсовые: выработанные по - ТУ 5745 -002-78667917 -2005 с
измен. 1,2: шпукатурные "Волма Слой"

Номер регистрации: № 92.1-5

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат исследований	Неопределенно сть измерений	НД на методы исследований
Образец № 92.1				
Th-232	Бк/кг	0,1	3,4	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	6,4	6,0	
K-40	Бк/кг	12,0	25,0	
Образец № 92.2				
Th-232	Бк/кг	1,9	3,5	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	6,3	6,3	
K-40	Бк/кг	21,0	25,0	
Образец № 92.3				
Th-232	Бк/кг	1,9	3,0	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	3,0	5,0	
K-40	Бк/кг	17,0	22,0	
Образец № 92.4				
Th-232	Бк/кг	3,0	3,6	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	4,9	6,0	
K-40	Бк/кг	35,0	26,0	
Образец № 92.5				
Th-232	Бк/кг	3,2	3,5	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	0,0	5,3	
K-40	Бк/кг	36,0	25,0	

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат исследований	Погрешность	Допустимый уровень, не более*	НД на методы исследования
A _{эфф}	Бк/кг	8,83	7,52	-	ГОСТ 30180-94
A _{эфф.м.}	Бк/кг	16,35		370	

*Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.10г (глава II, раздел 11, п.12)

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Дата следующей поверки
		номер	дата	
Гамма-бета- спектрометр "Прогресс- БГ + АР"	9902	9678620- 0402/0910-0031	15.09.10г.	15.10.11г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-лаборант	Бороздина Г.М.	
Лаборант	Солодунова И.А.	

Заведующий радиологической лабораторией

В.В. Астапова

Дата выдачи 23.03.2011

Общее количество страниц _____ страница _____

Заключение

к протоколу Д – 721.1-6 от «22» марта 2011 год
инструментальных измерений (испытаний)

Представленный образец – смеси сухие гипсовые, выработанные по ТУ 5745-002-78667917-2005 с измен.1,2: штукатурные «Волма Слой» соответствуют «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.10г» (глава II, раздел 11, п.12) по показателю эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) - 16,35 Бк/кг (при норме 370 Бк/кг) и относятся к 1-му классу материала, пригодного для использования в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.

/ Зав.радиологической лабораторией

В.В. Астапова

