СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ33.Н00466

Срок действия с 29.08.2011 по 29.08.2014

№ 0190557

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ промышленной продукции в строительстве
«МОСОБЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» АНО «ЦНИЭС»
РОСС RU.0001.11 СЛ33 от 21.04.2010
Россия, 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46
тел/факс (495) 334-22-11/ (495) 334-86-43

ПРОДУКЦИЯ
Сухая засыпка для сборных оснований полов из ГВЛ
Выпускается по ТУ 5712-003-04002160-00 с изм. №1
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 57 1200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5712-003-04002160-00 с изм. №1

код ТН ВЭД России: 2530 90 950 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «КЕРАМЗИТ»
Россия, 142200, Московская обл., Серпуховский р-он, п.Мирный, Заборьевский переезд
ИНН 5077000250
Адрес производства продукции: тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ЗАО «КЕРАМЗИТ»
Россия, 142200, Московская обл., Серпуховский р-он, п. Мирный, Заборьевский переезд
Тел./факс (4967) 72-55-06 / 72-64-85,

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний
№ 085-СЛ1 от 19.08.2011 г. ИЦ АНО «ЦНИЭС, г. Москва, РОСС RU.0001.21СМ19 от 08.06.2009; Санитарно-эпидемиологического заключения № 50.15.02.571.П.008711.06.08 от 26.06.2008 до 26.06.2013, выданного Территориальным отделом УФС Роспотребнадзора по Московской области; в г. Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах Московской обл.; Акта проверки производства и оценки стабильности качества продукции, выпускаемой ЗАО «Керамзит».

КОПИЯ ВЕРНА
«___» _____ 20__

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение к настоящему сертификату на 1 л., заверенном печатью
Сертификация по схеме 3а:

М.П.

Руководитель органа _____ подпись В.М. Степанов инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись С.С. Нихамкина инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Приложение к сертификату соответствия
РОСС RU.СЛ33.Н00466 от 29.08. 2011г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
сухой засыпки для сборных оснований полов из ГВЛ, выпускаемой ЗАО «Керамзит»

Наименование основных показателей	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
1.Насыпная плотность, кг/м^3	ТУ 5712-003-04002160-00	св. 450-700	463
2.Влажность, %	ТУ 5712-003-04002160-00	не более 1,0	0,3
3.Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа	ТУ 5712-003-04002160-00	не менее 2,5	3,8
4.Теплопроводность, Вт/м К		показатель не регламентируется ТУ 5712-003-04002160-00	0,119

Руководитель ОС «МОСОБЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» В.М. Степанов

Эксперт С.С. Нихамкина

КОПИЯ ВЕРНА
«___»